BITNER
ZAKŁADY KABLOWE
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 067/S/12/2016

BiT 1000®; 0,6/1 kV

1. Produkt: ……..
(nazwa wyrobu, typ, partia, seria)

2. Producent wyrobu: **Zakłady Kablowe BITNER Spółka z o.o., 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina 3/3**
Zakład Produkcyjny: 32-353 Trzyciąż 165
.....
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot Deklaracji: **Kabel sterowniczy i zasilający giętki, oznaczony jako:**

BITNER BiT 1000® n x (0,5 ÷ 500) mm^2 0,6/1 kV
BITNER BiT 1000® n x 2 x (0,5 ÷ 2,5) mm^2 0,6/1 kV
gdzie: n – ilość par lub żył

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer	Tytuł
PN-EN 60228:2007	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer	Tytuł
ZN-CB-65:2012	Kable elastyczne sterownicze i zasilające, nieekranowane i ekranowane, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-HD 627 S1:2002	Kable energetyczne -- Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu

7. Informacje dodatkowe:
……

ZAKŁADY KABLOWE BITNER
Sp. z o.o.
Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości
Ireneusz Sosnowski

Trzyciąż 30.12.2016
…… ……
Miejsce i data wystawienia nazwisko i podpis osoby upoważnionej