

Deklaracja zgodności nr 022/2025

1. Producent wyrobu: **Zakłady Kablowe BITNER spółka z o.o., 30-009 Kraków**
ul. Józefa Friedleina 3/3, Zakład Produkcyjny ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu: **Bitflex® (N)TMCGCWOEU**
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 14/25 kV; 18/30 kV
(nazwa, nazwa hurtowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja wyrobu: **27.32.14-00.02 / 8544 60 10**
(symbol SWW lub PKWiU)
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Giętkie, ekranowane, jednożyłowe kable średniego napięcia
(zgodnie z dokumentem odniesienia)
5. Specyfikacja techniczna:
- | | |
|------------------------------------|--|
| PN-EN 60228 | Żyły przewodów i kabli |
| PN-EN 60332-1-2 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW |
| w oparciu o: DIN VDE 0250-813:1985 | Isolierte Starkstromleitungen; Leitungstrosse |
| PN-EN 60811-404 | Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego |
- (nazwa, tytuł)
6. Nazwa akredytowanej jednostki badawczej lub certyfikującej oraz numer certyfikatu :
certyfikat UL nr: UL-US-2322574-2 / E524140-20230601
(nazwa jednostki certyfikującej lub badawczej, nr dokumentu)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt.2 są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Trzyciąż, 24.06.2025

Miejsce i data wystawienia

ZAKŁADY KABLOWE BITNER

sp. z o.o.
Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
Dyrektor ds. rozwoju, certyfikacji i kontroli jakości

Ireneusz Sosnowski

nazwisko i podpis osoby upoważnionej