









Współczynniki redukcyjne dla kabli jednożyłowych ułożonych w powietrzu

Sposób ułożenia kabli	Ilość kabli na półkach lub drabinkach	Instalowane pojedynczo Odstęp między kablami= śr. kabla d Odstęłość od ściany= 2cm				Instalowane pojedynczo Odstęp między kablami= śr. kabla d Odstęłość od ściany= 2cm			
		Ilość kabli				Ilość wiązek			
		1	2	3		1	2	3	
Na podłodze	-	0,92	0,89	0,88		0,95	0,90	0,88	
Na korytkach	1	0,92	0,89	0,88		0,95	0,90	0,88	
	2	0,87	0,84	0,83		0,90	0,85	0,83	
	3	0,84	0,82	0,81		0,88	0,83	0,81	
	6	0,82	0,80	0,79		0,86	0,81	0,79	
Na drabinkach	1	1,00	0,97	0,96		1,00	0,98	0,96	
	2	0,97	0,94	0,93		1,00	0,95	0,93	
	3	0,96	0,93	0,92		1,00	0,94	0,92	
	6	0,94	0,91	0,90		1,00	0,93	0,90	
Na podporach lub na ścianie	-	0,94	0,91	0,89		0,89	0,86	0,84	
Sposób ułożenia, gdzie nie potrzeba stosować współczynników redukcyjnych		